

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.OC05.00562

0001989

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

HOPA-M INDUSTRIAL COMPANY LTD. Адрес: 321100, КИТАЙ, XIALIU
INDUSTRIAL ZONE, NVBU TOWN, LANXI CITY, ZHEJIANG

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

HOPA-M INDUSTRIAL COMPANY LTD. Адрес: 321100, КИТАЙ, XIALIU
INDUSTRIAL ZONE, NVBU TOWN, LANXI CITY, ZHEJIANG

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия,
Москва, улица Садовая-Спаская, дом 17/2, этаж 2, помещение
I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты:
vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Доводчики для закрывания дверей, торговая марка HOPA-M, серия S (3S Slider, 4S
Slider), торговая марка ISPARUS (430 Slider, 440 Slider)

Код ОК 25.72.14

Код ТН ВЭД России
8302600009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12, Приложение Б "Требования к
доводчикам, предназначенным для использования в
конструкциях противопожарных/противодымных дверей"

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/A-12/08/22 от 11.08.2022 года,
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.08.2022

по 10.08.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

В.С. Киров

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия**

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.OC05.00562

(номер сертификата соответствия)

0002100

(учетный номер бланка)

Согласно требованиям ГОСТ Р 56177-2014, п. 5.1.12 и Приложения Б "Требования к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных дверей", доводчики для дверей торговой марки НОРА-М прошли проверку и соответствуют следующим параметрам: Сила закрывания доводчиков для дверей 3S Slider, 4S Slider, 430 Slider, 440 Slider не ниже класса 3 по таблице 1 ГОСТ Р 56177-2014;

Устройство фиксации двери в отдельном положении в испытуемых моделях отсутствует;

Функция задержки закрывания доводчиков настраивается на закрывание двери от угла 120 градусов до границы зоны задержки за время не менее 25 с;

Регуляторы управления доводчиком могут задействоваться с помощью специального инструмента.

Областью применения доводчиков являются конструкции противопожарных/противодымных дверей с заданным пределом огнестойкости по результатам испытаний дверной конструкции, снабженной данным доводчиком.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Белянин А.А.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Киров В.С.